



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

ที่ 17/2568

เรื่อง จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.ม.อ.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะของการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา แบบท้ายประกาศ ด้วยงบประมาณไม่เกิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้ายื่นของสอบราคา ดังต่อไปนี้

1. กำหนดการต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ผู้ประสงค์จะยื่นของสอบราคา ต้องยื่นของคุณสมบัติ พร้อมหลักประกันของด้วยเงินสดจำนวน 10,000 บาท และหลักฐานต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานต่างๆ ภายในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 – 11.00 น.ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารผาสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิยื่นของสอบราคา โดยถือตามเวลาของสถานที่รับของ เมื่อพ้นเวลาแล้ว จะไม่รับของสอบราคาของผู้ใดเด็ดขาด จะทำการเปิดของสอบราคา และพิจารณาในเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารผาสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ผู้ยื่นของสอบราคาชี้แจง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ในวันและเวลา ดังกล่าวด้วย

1.2 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบราคา ภายในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568

1.3 กำหนดลงนามในสัญญาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

2. ผู้มีสิทธิ เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ยื่นของสอบราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ที่มีอาชีพในงาน และความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้อง ดังกล่าว

2.2 ผู้ยื่นของสอบราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีของผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ

2.3 ผู้ยื่นของสอบราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

2.4 ผู้ยื่นของสอบราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นของสอบราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3. หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมาในวันลงทะเบียนและยื่นของสอบราคา มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผู้ยื่นของสอบราคาหรือตัวแทน ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท(ฉบับปัจจุบัน) ไม่เกิน 30 วันในวันที่เสนอราคา และสำเนาใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจในบริษัท ห้างหุ้นส่วน ไม่สามารถยื่นของสอบราคาด้วยตนเอง โดยปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ถ้ามอบอำนาจในหน้าที่แทนที่หนึ่งอย่างติดอากรแสตมป์ 10 บาท ถ้ามอบอำนาจในทำหน้าที่เกินหนึ่งอย่างติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

4. การวินิจฉัยปัญหา

4.1 การตีความและวินิจฉัยปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยื่นของสอบราคาให้เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการเปิดของสอบราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา

4.2 คำวินิจฉัยปัญหา และแจ้งผลของคณะกรรมการสอบราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา ให้ถือเป็นที่สุด

5. การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา

5.1 เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด พิจารณาตกลงจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา จากผู้สอบราคารายใด ผู้สอบราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องทำสัญญาภายในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 มิฉะนั้น สอ.ม.อ. จะถือว่าสละสิทธิ์

5.2 ในวันทำสัญญาผู้ยื่นของสอบราคาที่ได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของราคาจัดจ้างฯ โดยใช้หลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร โดยต้องผูกพันจนกว่าจะส่งงานถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา (เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง)

6.การคิดค่าปรับและค่าเสียหาย

การคิดค่าปรับและค่าเสียหายให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ข้อ 9 และข้อ 10

7.การยกเลิกและสงวนสิทธิ์

7.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกการยื่นของสอบราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา ครั้งนี้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามให้มีการยื่นของสอบราคาใหม่ ผู้ที่ได้ยื่นของสอบราคาครั้งแรกมีสิทธิ์ที่จะยื่นของสอบราคาใหม่ได้ โดยติดต่อขอรับใบสอบราคาเพื่อยื่นของสอบราคาใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ผู้ยื่นของสอบราคาจะต้องขอรับรายละเอียดรายการใหม่

7.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา จากผู้ยื่นของสอบการรายใด โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลหรือไม่จำเป็นต้องจัดซื้อจากผู้ยื่นของสอบราคาที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป รวมทั้งจะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ก็ได้ ผู้ยื่นของสอบราคาจะนำมาเป็นเหตุเรียกร้องข้อเสียหาย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ไม่ได้

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ถือว่าผู้เข้ายื่นของสอบราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา อ่านประกาศนี้โดยละเอียดและเข้าใจตลอดแล้ว และรับรองว่าตนมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ายื่นของสอบราคาขาดคุณสมบัติผิดเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ยื่นของสอบราคาย่อมหมดสิทธิ์ในการยื่นของสอบราคา และเรียกร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

หากผู้ประสงค์จะยื่นของสอบราคามีข้อสงสัยในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารผาสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-286930 ในวันและเวลาเปิดทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2568



(ดร.ชนาวุธ แสงกำศนีย์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด





สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่

สัญญาเลขที่/2568

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด อาคารพาสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดย ดร.ชนาวุธ แสงภาสนีย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และนายธนเศรษฐ์ ลีลาธีวัฒน์ ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ..... ซึ่งจดทะเบียน พานิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ..... เมื่อวันที่ ที่ตั้งเลขที่ โดย มอบอำนาจให้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมี ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ ยี่ห้อ APC รุ่น SRT10KRMXLI จำนวน 2 เครื่อง ตามใบเสนอราคาสินค้าที่ผู้ขายเสนอไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีระยะเวลาแห่งการว่าจ้างนี้ทั้งสิ้น 3 ปี เป็นค่าจ้าง ทั้งสิ้น..... บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่อง สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือและเครื่องใช้ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ งานตามสัญญานี้ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นอายุสัญญานี้

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน 1 หน้า
2.2 ข้อกำหนด/ลักษณะรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่	จำนวน 3 หน้า
2.3 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์	จำนวน 1 หน้า
2.4 สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน 1 หน้า
2.5 หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท/ร้าน	จำนวน 1 หน้า
2.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจของผู้รับจ้าง	จำนวน 1 หน้า
2.7 สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจของผู้รับจ้าง	จำนวน 1 หน้า
2.8 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจแทนของผู้รับจ้าง	จำนวน 1 หน้า
2.9 สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจแทนของผู้รับจ้าง	จำนวน 1 หน้า
2.10 สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์	จำนวน 1 หน้า
2.11 สำเนาข้อบังคับ ข้อ 9.	จำนวน 1 หน้า
2.12 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจแทนของผู้ว่าจ้าง	จำนวน 1 หน้า
2.13 สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจแทนของผู้ว่าจ้าง	จำนวน 1 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้าง นำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน บาท (.....) มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่การรับจ้างตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....



ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวด รวมทั้งหมด 3 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ

1. ในแต่ละงวดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกประการ โดยงานแต่ละงวดต้องแล้วเสร็จภายในกำหนดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2568 บาท

งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2569 บาท

งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2570 บาท

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2568 และสิ้นสุดวันที่ ... พฤษภาคม พ.ศ.2571 ผู้ว่าจ้างจะมีการประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่แนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้

กรณีผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นสาเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความบกพร่องของงานจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีรายชื่อพนักงานของผู้รับจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนจะให้พนักงานเหล่านั้นทำงานไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นกรณีเป็นครั้งคราว หรือตลอดระยะเวลาของสัญญาผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเข้าพื้นที่ตามเวลาที่สมควร

ในกรณีการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง มีความบกพร่องหรือไม่เหมาะสมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง กรณีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุทำให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องรีบทำการปรับปรุงแก้ไข หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการ ปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้างจะเกิดความเสียหายแก่งาน บริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ ตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยน

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....



พนักงานของผู้รับจ้างบางคนหรือทั้งหมดนั้นได้และผู้รับจ้างจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างทันทีที่รับทราบ และผู้รับจ้างจะเสนอรายชื่อพนักงานที่จะปฏิบัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือพนักงานของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำหน้าที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของพนักงานทุกครั้ง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ อุบัติเหตุ หรือการลักทรัพย์ หรือความเสียหาย หรือภัยอันตรายไม่ว่าในกรณีใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการกระทำ ความผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆไปตามความเสียหายที่แท้จริง เว้นแต่กรณีลักทรัพย์การชดเชยความเสียหายให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....



ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยดำเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หรือเปลี่ยนให้ใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6. เท่านั้น

ข้อ 10. รายละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่รับจ้างเหมา โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการหรือทางเทคนิคในงานที่จ้าง ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ต้องทำความเข้าใจตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าต้องเพิ่มเติม หรือตัดทอน หรือยืดเวลาออกไปอีกก็จะให้ตกลงกัน ณ บัดนั้น และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

การที่มีผู้ควบคุมงาน หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ข้อ 13. ค่าปรับ

ห้ามพนักงานของผู้รับจ้างแก้ไข ชูด ลบ เอกสารใบลงเวลาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยกเว้นได้รับการประสานงานและอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....



ในระหว่างที่มีการปรับขึ้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ 14. นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับ ตามตารางการหักเงินค่าจ้างแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 16. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือว่าผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....



การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ในกรณีครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะดำเนินการว่าจ้างต่อไป ผู้รับจ้าง
ยินดีปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างฉบับนี้ต่อไปไม่เกิน 3 เดือน ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิมทั้งสิ้น โดยผู้ว่าจ้าง
จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกำหนดตามสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(ดร.ชนาธิป แสงภูษิต)

(นายธนเศรษฐ์ ลิลาธิวัฒน์)

แทน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

แทน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจันทร์เพ็ญ หมูสันติสุข)

(นางสุภัทรา รัตนสุวรรณ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่
(Terms of Reference: TOR)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดอุปกรณ์

Brand	Model	Capacity	Serial Number
APC	SRT10KRMXLI	10 kVA	AS2109271798
APC	SRT10KRMXLI	10 kVA	AS2109271797

รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษา

- การบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ มีระยะเวลาให้บริการ 3 ปี
- สัญญานี้รวมค่าบริการ ค่าอะไหล่ และชุดแบตเตอรี่
- ผู้รับจ้างต้องเข้าบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และแบตเตอรี่ ณ สถานที่ตั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ภายในวันและเวลาที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนด
- เมื่อผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาและหรือซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) หรือเปลี่ยนอะไหล่และหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบริการ (Service Report) และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง และหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตามสัญญานี้ หากบุคคลดังกล่าวเห็นว่าสามารถใช้งานได้อย่างดีเต็มประสิทธิภาพการใช้งาน และลงลายมือในรายงานการบริการ (Service Report) ให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างตรวจรับมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบสำเนารายงานการบริการ (Service Report) จำนวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ว่าจ้างต้องจัดส่งผู้ที่มีความชำนาญ และความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพทุกประการ
- ภายหลังจากการบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ให้แก่ผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างตกลงจัดการให้บริเวณที่ได้ทำการบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ว่าจ้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม
- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) เกิดความเสียหายใด ๆ ตลอดอายุสัญญานี้ รวมทั้งจะแสดงรายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ณ สถานที่ติดตั้งอย่างเรียบร้อยและเปิดเผยให้ผู้ว่าจ้างและ/หรือบุคคลที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา

รายละเอียดขอบเขตงาน

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องตามปกติ (Preventive Maintenance)

- ทำความสะอาดภายนอกและภายในเครื่อง (เฉพาะส่วนที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วน)
- ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดัน/กระแส/ความถี่ ไฟฟ้าเข้าและขาออก
- ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิของเครื่อง (Temperature)
- ตรวจสอบและบันทึกค่า Load Percentage
- ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (Battery Voltage)
- ตรวจสอบและบันทึกค่าสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ (Battery Charge Status)
- ตรวจสอบระบบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน
- ตรวจสอบระบบการแสดงผลและการแจ้งเตือน
- ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อ Network Management Card
- ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องในโหมดปกติ (Normal Mode)
- ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องในโหมดแบตเตอรี่ (Battery Mode)
- ตรวจสอบอุปกรณ์และแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
- ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ (Battery Test) เพื่อประเมินสภาพแบตเตอรี่
- ทดสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้าชุด Automatic Transfer Switch (ATS)
- จัดทำรายงานการบริการ (Service Report)



การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)

- ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเหตุขัดข้อง อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- กรณีเกิดเหตุขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้
 - ตอบรับการแจ้งเหตุขัดข้องภายใน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่เกิดเหตุขัดข้อง
 - เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายใน 4 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30) นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หรือภายใน 8 ชั่วโมง (นอกเวลาทำการ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
- กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เข้าดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว่ามาติดตั้งทดแทนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเดิมให้แล้วเสร็จ
- กรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ผู้รับจ้างต้องใช้อะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น โดยค่าอะไหล่และค่าแรงในการเปลี่ยนอะไหล่ให้รวมอยู่ในวงเงินของสัญญานี้ทั้งหมด
- กรณีที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ผู้รับจ้างต้องใช้แบตเตอรี่แท้จากผู้ผลิตหรือเทียบเท่า และมีการรับประกันแบตเตอรี่ตามระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุดอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง Software สำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบ Real-time ให้แก่ผู้ว่าจ้าง